

檔 號：
保存年限：

宜蘭縣政府 函

地址：26060 宜蘭市縣政北路1號
承辦人：陳柏任
電話：1999(外縣請撥03-9251000分機
8070)
電子信箱：
ah5477984@mail.e-land.gov.tw

受文者：本府水利資源處

發文日期：中華民國108年3月7日

發文字號：府水下字第1080036464號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(108D020563_108D2008803.pdf、108D020563_108D2008804.pdf)

主旨：檢送108年2月25日「宜蘭縣蘇澳鎮南方澳漁港地區水環境
改善計畫」管線會勘紀錄1份，請查照。

正本：宜蘭縣蘇澳鎮公所、聯禾有線電視股份有限公司、亞太電信股份有限公司、新世紀資通股份有限公司、台灣固網股份有限公司、中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司宜蘭營運處、台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處、台灣自來水股份有限公司第八區管理處、台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處、尚暘工程顧問有限公司、俊貿營造有限公司

副本：本府水利資源處



宜蘭縣蘇澳鎮南方澳漁港地區水環境改善計畫

管線會勘會議紀錄

一、時間:108年2月25日上午10時

二、地點:蘇澳鎮江夏路17號前

三、出席單位及人員:詳簽到冊

四、討論:

(一)中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司宜蘭營運處:

1. 工區範圍內有本營運處電信地下管線:幹配管線埋深約 0.6 公尺至 1.2 公尺,位置以現場實地為準,提供貴府施工參考。
2. 為避免開挖施工挖損本營業處電信管線,造成通信中斷,請於工程施工前 7 天通知本營業處辦理現場會勘,施工亦請參考所附圖示資料小心開挖,如發現保護措施時,務須以人工作業小心開挖,若不慎挖損時,應立即停工並通知本營業處派員會勘,並須損害賠償責任。
3. 提供管線分佈圖資,供套繪使用。

(二)臺灣自來水股份有限公司第八管理處

1. 於工程施工前 7 天通知本營業處辦理現場會勘,施工亦請參考所附圖示資料小心開挖,如發現保護措施時,務須以人工作業小心開挖,若不慎挖損時,應立即停工並通知本處派員會勘,並需負損害賠償責任。
2. 提供管線套繪圖資,供套繪使用。

(三)台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處:

1. 於工程施工前 7 天通知本營業處辦理現場會勘,施工亦請參考所附圖示資料小心開挖,如發現保護措施時,務須以人工作業小心開挖,若不慎挖損時,應立即停工並通知本處派員會勘,並需負損害賠償責任。
2. 提供管線套繪圖,供套繪使用。

(四)聯禾有線電視股份有限公司

1. 於工程施工前 7 天通知本營業處辦理現場會勘,施工亦請參考所附圖示資料小心開挖,如發現保護措施時,務須以人工作業小心開挖,若不慎挖損時,應立即停工並通知本公司派員會勘,並需負損害賠償責任。
2. 提供管線套繪圖,供套繪使用。

五、結論:

(一)經查本次會勘通知部份單位有公文未送達之情形,將另擇期辦理會勘。

(二)本案工作井設立位置可能與中華電信、台灣電力公司及聯禾有線管線位置重疊,請尚暘工程顧問公司依各管線單位套繪圖說後,再行辦理施工界面協調。

六、散會:上午 11 時 30 分

「宜蘭縣南方澳漁港地區水環境改善計畫」管線會勘

簽到冊

一、時間:108年2月25日上午10時

二、地點:蘇澳鎮江夏路17號

三、與會單位:

單位	簽到欄
宜蘭縣蘇澳鎮公所	
聯禾有線電視股份有限公司	陳英元 0987023803
新世紀資通股份有限公司	
亞太電信股份有限公司	
台灣固網股份有限公司	陳英元
中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司宜蘭營運處	高昆利 0905-121-090
臺灣自來水股份有限公司第八區管理處	李洋毅 0937849882
尚暘工程顧問有限公司	李宗濤 0937939969 0938195800

俊貿營造有限公司	陳銷榮
台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處	
本府水利資源處	陳柏臣

台電宜蘭區處

陳泥翰 9354800 #2333
提供圖資. 直導防攔損