



導致河道大水淹沒，其欄杆是否易卡樹枝、垃圾等，另 AC 鋪面亦易因淹水導致不好維護。

3. 自行車步道立體交叉系統設置因位於行水區範圍，倘要設置夜間照明，建議將燈具設置於堤頂上採投射方式照明，避免因大水淹沒損壞。

#### (四) 經濟部水利署第一河川局

有關行水區內自行車步道採 AC 鋪面，易有不好維護之虞，請再評估考量。

### 六、 會議結論：

- (一) 本次地方說明會係為本府所執行「全國水環境—宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善計畫」針對員山鄉地區所規劃設計之成果，說明予地方村民知悉。惟本計畫尚需依補助規定，提送予中央機關審查，故本計畫屆時實際執行事項內容，仍需視中央機關審查結果方可確定。
- (二) 有關地方建議宜蘭河員山段堤頂自行車步道增設夜間照明需求，礙於本計畫經費有限恐難納入執行。另因本次計畫主要係針對永金一號及永金二號橋之自行車步道立體交叉系統建置，並非堤頂自行車步道全線改善，故要於堤頂全線開挖埋設夜間照明管線確有困難，以上擬於後續倘有相關補助計畫再予以研議。
- (三) 餘有關細部之設計建議，本府納入考量。

七、 臨時動議：無

八、 散會：下午 3 時 30 分

「宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善計畫設計監造技術服務案」員山鄉地方說明會議簽到冊

一、會議時間：民國 109 年 2 月 24 日（星期一）下午 2 時

二、會議地點：員山鄉公所

三、主持人：

紀錄：吳政諭

四、出席單位及人員：

單位	出席人員
陳議員俊宇	
黃議員浴沂	
員山村鄭村長惠正	鄭惠正
尚德村林村長文昌	林文昌
頭分村羅村長春海	
永和村陳村長志豐	陳志豐
經濟部水利署第一河川局	蘇莎琳
宜蘭縣員山鄉公所	陳蓮榮 林永鳴 李承哲 蔡明樺
城拓工程顧問有限公司	陸景文

單位	出席人員
宜蘭縣政府工商旅遊處	吳政詢
結頭份社	陳聰文