「羅東林場」文化景觀臨中正北路道路用地逾50年建造物現場勘查紀錄

一、 勘查時間：107年7月13日（星期五）下午2時30分

二、 勘查地點：羅東鎮中正北路124巷2號、114巷17號及2號、112巷2號等（林管處辦公大樓集合）

三、 主持人：黃科長銘篆　　記錄：邱寶珠

四、 出列席單位及人員：如簽到冊

五、 現場勘查結果：（如現場勘查表）

（一）現場勘查意見：

1. 此次勘查之建造物計有中正北路124巷2號、122巷1號、122巷2號、114巷17號、114巷2號、112巷2號等6棟建築物。6棟建築物均屬國有公用房屋建築，做為羅東林區管理處之職員眷屬宿舍之用。124巷2號、122巷1號、122巷2號等3棟建築物均尚有職員眷屬居住，114巷17號、114巷2號、112巷2號則暫時閒置中。
2. 124巷2號、114巷17號、114巷2號、112巷2號等4棟建築物均為1962（民國51）年興建之木造一層宿舍，興建迄今已逾50年。此四棟木造宿舍建築之屋頂已改換為鋼瓦，採戰後轉化日治時期日式宿舍之構造與形式，內部仍採高架地板，工法雖不若日治時期木造宿舍精緻，但仍可視為是1960年前後木造宿舍之典型。其次，因應居住需求的增加，每棟建築在前後兩端及西側均有不同程度構造簡陋之不當增改建。第三，112巷2號之保存狀況較差，內部地板有坍塌之虞。
3. 122巷1號、122巷2號等2棟建築物均為1971（民國60）年興建之加強磚造斜屋頂之宿舍，興建迄今未逾50年。此二棟建築物目前均為羅東林區管理處主管宿舍，兩者建築形式不同，但均為1970年代加強磚造二層住宅建築之常見樣式。兩棟建築在後側與臨中正北路側均有不當增建。

（二）現場勘查結果：

此6棟建築物均為1960年代與1970年代初期常見之住宅建築樣式，在歷史文化、地域風貌或民間藝術、建築史或技術史、重要貢獻人物等面向均不具特殊性，不具古蹟、歷史建築或紀念建築之價值。

六、文化資產價值評估：（如文化資產價值評估表）

（一）124巷2號、114巷17號、114巷2號、112巷2號等4棟建築物均為1962（民國51）年興建之木造一層宿舍，為1960年代仿日式宿舍構造與工法興建之建築，在歷史文化、地域風貌或民間藝術、建築史或技術史、重要貢獻人物等面向均不具特殊性，不具古蹟、歷史建築或紀念建築之價值。

（二）122巷1號、122巷2號等2棟建築物均為1971（民國60）年興建之加強磚造斜屋頂之宿舍，為1970年代常見之住宅建築形式，在歷史文化、地域風貌或民間藝術、建築史或技術史、重要貢獻人物等面向均不具特殊性，不具古蹟、歷史建築或紀念建築之價值。

（三）此6棟建築物雖不具古蹟、歷史建築或紀念建築之價值，但均屬羅東林場文化景觀範圍內具整體文化景觀風貌之元素，建議仍可依本文化景觀之保存目標予以再利用。

七、結論：

本案經現場勘查及文化資產價值評估結果，該建造物不具文化資產價值。

八、散會：下午3時