

「國立宜蘭高中育德堂」逾 50 年建造物現場勘查及文化資產價值評估紀錄

一、 時間：107 年 11 月 20 日（星期二）上午 9 時

二、 地點：宜蘭市復興路 3 段 8 號

三、 主持人：張科長惠如

記錄：邱寶珠

四、 出席單位及人員：如簽到冊

五、 現場勘查結果：

（一）現場勘查意見：

1. 宜蘭高中育德堂是澤群建築師事務所修澤蘭建築師所規劃設計之體育館，於民國 56 年竣工落成。
2. 育德堂為鋼筋混凝土加強磚造建築，主體空間為挑高大跨距建築，兩端一側為舞臺，但以臨時性牆面與主體空間區隔；另一側（主入口側）樓高二層。屋頂為鋼筋混凝土造雙坡屋頂。紅色門窗框，已由木框改為鋁窗。
3. 民國 99 年曾做過耐震補強，在主要柱間增設補強結構柱，已部分改變原貌。
4. 屋頂漏水稍嚴重，室內牆面油漆粉刷斑駁。

（二）現場勘查結果：

為台灣第一代女建築師之作品，為宜蘭地區少數仍保存之大跨距體育館建築，具文化資產價值。

六、 文化資產價值評估：

（一）文化資產價值評估：

1. 宜蘭高中育德堂為民國 56 年由修澤蘭建築師所設計之鋼筋混凝土加強磚造建築。
2. 為宜蘭地區少數仍保存修澤蘭建築師設計之校園建築作品。
3. 建議未來修繕以現貌保存為原則，修繕之設計圖說，提請文化局提供必要之諮詢。

（二）處理建議：

其他適宜之列管措施：建議未來修繕以現貌保存為原則，修繕之

設計圖說，提請文化局提供必要之諮詢。

七、 結論：

本案經現場勘查及文化資產價值評估結果，該建造物具文化資產價值。建議未來修繕以現貌保存為原則，修繕之設計圖說，提請文化局提供必要之諮詢。

八、散會：上午 10 時 30 分