

種類、區域	發生障礙時間	替代措施的概要
自動撒水設備 ○樓施工區全部	○月○日○時○分	• 加裝□個滅火器(另外附圖說明設置位置)
火災自動警報設備 ○樓施工區內		• 臨時裝上○個感應器確保功能(另外附圖說明設置位置)
廣播設備 ○樓施工區內		• 加配○個手提式擴音器 • 配備○個無線電對講機
照明燈及避難方向指示燈 ○樓施工區內		• 移位設置、並確保正常堪用(另外附圖說明設置位置)
逃生器具(緩降機) ○樓施工區內		• 移位設置、並確保正常堪用(另外附圖說明設置位置)
管 理 的 方 法		<p>1.增加防火管理人和警衛等的巡邏次數等，強化監視體制。(每天隔○個小時巡邏一次。)</p> <p>2.無法發揮功能的消防設備的種類、停止時間與停止部分都要降到最低限度。</p> <p>3.造成功能停止的工程，在非營業時間內進行。營業時間若涵蓋早晚的話，在白天施工。</p> <p>4.防火管理人與防災中心保持密切聯絡，報告工程內容(功能暫停設備等)。</p> <p>5.工程結束後，防火管理人檢視一遍，警衛等再檢視一次。</p> <p>6.暫停功能時，應與消防機構協商。</p>